

## **Pytania do Ogłoszenia i SIWZ otrzymane w dniu 21.01.2010 r. i udzielone odpowiedzi.**

**Pytanie 1.** W specyfikacji technicznej zamawianych i oferowanych klimatyzatorów w pozycji nr 3 Zamawiający przedstawia klimatyzator Fujitsu Inverterowy typu ASY7UB. Podany model jest urządzeniem konwencjonalnym (bez inwertera). Prosimy o podanie jaki model urządzenia należy wycenić ASY7UB czy inverter ASYA07LG.

**Odp.** W pozycji nr 3 omyłkowo dodano określenie „Inverterowy”. Powinno być **FUJITSU Typ. ASY7UB lub równoważny.**

**Pytanie 2.** Czy wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia jest po stronie wykonawcy czy Zamawiającego?

**Odp.** Wykonawca powinien podłączyć urządzenia do istniejącej instalacji elektrycznej.

**Pytanie 3.** W jaki sposób ma być prowadzona instalacja chłodnicza oraz odprowadzenia skroplin w pomieszczeniach (w korytkach maskujących, w suficie podwieszanym)?

**Odp.** Instalacja chłodnicza oraz odprowadzenia skroplin mają być prowadzone w korytkach maskujących dostarczonych przez Wykonawcę.

**Pytanie 4.** Na jakiej wysokości będą montowane jednostki zewnętrzne urządzeń, czy będzie to dach czy elewacja budynku?

**Odp.** Jednostki zewnętrzne będą mocowane w przypadku 9 szt. urządzeń na elewacji budynku (parter i I piętro) a 1 szt. na dachu budynku.

**Pytanie 5.** Czy w propozycję cenową oferent winien wliczyć koszty przeglądów okresowych klimatyzatorów. Proszę również o podanie przewidywanej ilości przeglądów w okresie gwarancji.

**Odp.** Oferent przedstawia propozycję cenową zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Przeglądy okresowe nie stanowią przedmiotu zamówienia i nie powinny być wliczane do oferty.