2.5.3 Ochrona przeciwporażeniowa

Lp	Obwód od - do	Typ Przewodu mm^2	Długość	Rezystancja i reaktancja obwodu			I_d 1 faz. $\frac{Uo}{Zs}$	Typ zabezp.	Czas wyłączenia		
				R	X	Z_s			Wymag	Rzeczy	Uwagi
			m	om			A		Sek.	Sek.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Transf.15/0,4kV, 630kVA	-	-	0,003	0,015						
2	Stacja 15/0,4kV-Rozdz. RS	Cu 70	84	0,045 ∑ 0,048	0,014 ∑ 0,029	0,056	4107	WTN-2 125	5	< 0,1	